

PRECISAZIONE TECNICA

ACCIAIO PASSERELLA

Riguardo l'acciaio previsto per la costruzione della passerella è stata evidenziata una incongruenza tra la voce relativa alla passerella (Nr.21 CORPO01) nell'elaborato di progetto All.G Elenco dei Prezzi Unitari e le "specifiche tecniche e prescrizioni" contenute nella Tavola 15 Tabella dei materiali.

La descrizione corretta è quella riportata nell'elenco prezzi vale a dire che la passerella è prevista in Acciaio **Fe510B** e non in acciaio Corten.

Si specifica inoltre che per quanto riguarda la zincatura richiamata nella descrizione della medesima voce dell'elenco prezzi il "(...) *ciclo di zincatura e successiva verniciatura previa accurata preparazione mediante sabbiatura(...)*" si riferisce ad una **zincatura a freddo** di sottofondo alla successiva verniciatura.